


CHLADIČ VZORKU typ SCV

tlaková řada PN16, PN40, PN100



Tlaková řada PN	Typ uzavírací armatury A	DN	PN	Počet ks
16	Kulový kohout	½"	16	1
40	Kulový kohout	10	63	2
100	V 10 151 4100	10	100	2

Chladič vzorku slouží k ochlazení odebíraných vzorků napájecí vody, syté a přehřáté páry a dalších kapalin v energetice.

Vnitřní had chladiče vzorku je standardně dodáván v provedení nerez (materiál třídy 17), vnější plášť, návarky a výlevka jsou dodávány v provedení z materiálu třídy 11 nebo v provedení nerez (materiál třídy 17).

Rozměry uvedené na výkrese jsou informativní a jsou určovány podle konkrétních požadavků.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214
 Zabrání 1116, 763 02 Zlín
 tel. 577 101 085-89
 fax 577 101 090
 e-mail: seacz-zl@seacz.cz
 KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

IČO 25588664

Alej Svobody 56, 323 18, Plzeň
 tel: 377 532 831
 fax 377 532 831
 e-mail: seacz-pl@seacz.cz

www.seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2
 tel. 321 729 249
 fax 321 722 809
 e-mail: seacz-kol@seacz.cz
 KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100

DIČ CZ 25588664