

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1100114

Výrobek: Rozváděče pro M+R a elektroinstalaci

Typ: DT-RM, DT, RM (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 230/400 V, 10-150 A, 10 kA, IP 40, IP 55

Objednavatel: SEA CZ, a.s.
Zabráni 1116, 763 02 Zlín - Malenovice, Česká republika

Výrobce: SEA CZ, a.s.
Zabráni 1116, 763 02 Zlín - Malenovice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 000572-01/01 ze dne: 12.02.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02, ČSN EN 60439-1:00 ed.2+A1:04+1:08
čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.3.4,8.2.4.1a),8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.15,8.3.1,8.2.3.2,
ČSN 35 7030:72 čl.70,71,76,77,75,78,74,72,
ČSN EN 60204-1:07 ed.2 čl.5.3,5.3.3,10.2.1,10.3.2,10.7.4

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 000572 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2013

19.2.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



* C E R / 1 1 0 0 1 1 4 *

000572-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1100114

Product: Switchboard (for M+R and electrical installation)

Type: DT-RM, DT, RM (see enclosure)

Rating: AC 230/400 V, 10-150 A, 10 kA, IP 40, IP 55

Ordering firm: SEA CZ, a.s.
Zabrání 1116, 763 02 Zlín - Malenovice, Czech Republic

Manufacturer: SEA CZ, a.s.
Zabrání 1116, 763 02 Zlín - Malenovice, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 000572-01/01 of: 12.02.2010

A sample of the product was found to be in conformity with:

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02, ČSN EN 60439-1:00 ed.2+A1:04+1:08
cl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.3.4,8.2.4.1a),8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.15,8.3.1,8.2.3.2,
ČSN 35 7030:72 cl.70,71,76,77,75,78,74,72,
ČSN EN 60204-1:07 ed.2 cl.5.3,5.3.3,10.2.1,10.3.2,10.7.4

The validity of the certificate is limited to: 28.2.2013

19.2.2010

Prague

Miroslav Sedláček
Certification and Inspection Manager



Stamp



* C E R / 1 1 0 0 1 1 4 *

000572-01